



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ТУЖИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Горького, 16; пгт. Тужа, 612200
тел./факс (8-833-40) 2-12-46

11.01.2023 Предост.-20330030-1-23/-20330030
№

Директору КОГОБУ «Средняя
школа с углубленным изучением
отдельных предметов пгт Тужа»

Новиковой А.В.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения
требований законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Тужа» (далее – КОГОБУ «Средняя школа с УИОП пгт Тужа»).

Согласно положениям ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основным принципом образования является обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. (далее - ФЗ №273-ФЗ).

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п.2 ч.6 ст.28 ФЗ №273-ФЗ).

В силу требований ч.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

При этом, согласно п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется учреждением с помощью термометров.

Прокуратура Тужинского района Кировской
области
№ Предост.-20330030-1-23/-20330030

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При этом допустимые величины параметров микроклимата отражены в таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, в том числе температурный режим в учебных помещениях, кабинета, аудиториях должен находиться в диапазоне от + 18 - 24 °С, в спортивном зале + 18 - 24 °С и т.д.

Установлено, что на праве оперативного управления за КОГБУ «Средняя школа с УИОП пгт Тужа» закреплены здания, расположенные по адресам: ул. Фокина, д.1, 16, 25, 186 и ул. Горького, д.10 пгт Тужа Тужинского района, в которых осуществляется образовательная деятельность.

При этом, наличие неблагоприятных погодных условий, связанных со снижением температуры окружающего воздуха, текущего нарушения режима обеспечения нормативного теплоснабжения может привести к установлению температуры в зданиях и помещениях ниже установленных санитарно-эпидемиологическим законодательством, что повлечет нарушение прав обучающихся и создает риски роста заболеваемости.

С учетом изложенного у прокуратуры района есть основания полагать, что права несовершеннолетних на благоприятные условия воспитания и обучения могут быть нарушены.

В целях предотвращения нарушения прав граждан, руководствуясь статьями 22, 25.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

1. Директора КОГБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Тужа» Новикову Анну Владимировну о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.


2. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Тужинского района в течении 10 дней со дня вручения предостережения.

3. Разъясняю, что умышленное невыполнение требований прокурора в соответствии со ст.17.7 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предупреждаю, что в случае несоблюдения КОГБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Тужа» требований вышеуказанного законодательства ответственное должностное лицо может быть привлечено к установленной законом ответственности (статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная



ответственность за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Прокурор района
советник юстиции


М.Е. Грехнев

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены, экземпляр акта реагирования получил.

11.01.2023

 / 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА С
УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ПГТ ТУЖА»**

612200 Кировская область
пгт Тужа, ул. Фокина, д.1
тел: (83340) 2-14-48

20.01.2023 № 37

Прокурору Тужинского района
младшему советнику юстиции
Грехневу М.Е.

директора КОГОБУ СШ с УИОП
пгт Тужа
Новиковой А.В.

ИНФОРМАЦИЯ

**о результатах рассмотрения Предостережения прокуратуры
Тужинского района от 11.01.2023 №20330030-1-20330030
«О недопустимости нарушения требований законодательства»**

Во исполнение предостережения прокуратуры Тужинского района «О недопустимости нарушения требований законодательства» сообщаем, что данное предостережение безотлагательно рассмотрено администрацией образовательной организации и в целях предотвращения нарушения прав граждан предприняты следующие меры:

1. Осуществляется ежедневный мониторинг температурного режима (на всех объектах КОГОБУ СШ с УИОП пгт Тужа);
2. Направлены ходатайства о принятии исчерпывающих мер для соответствия температурного режима в зданиях и помещениях образовательной организации на имя главы Тужинского муниципального района Бледных Л.В. и начальника МУП «Коммунальщик» Королева А.В.;
3. По результатам ходатайства – МУП «Коммунальщик» подвезли дополнительное топливо – дрова.

4. Ежедневно рабочий по обслуживанию зданий проверяет отопительную систему, в том числе на завоздушивание, при необходимости – регулирует воздух в системе отопления.
5. В летний период времени проводились профилактические мероприятия по поддержанию температурного режима путем спуска воздуха из системы отопления, в том числе и перед началом отопительного сезона.

В настоящее время температурный режим в образовательной организации соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи». Предоставляем ежедневный мониторинг температурного режима здания начальной школы (за период с 12.01.2023 по 20.01.2023г).

В случае необходимости администрацией КОГОБУ СШ с УИОП пгт Тужа будут приниматься все необходимые меры по обеспечению организации температурного режима.

Директор



Новикова А.В.